

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených N.

Číslo protokolu OMŽP: 328

**Protokol o skúškach vody
z prírodného kúpaliska č. 6059 */ 2023**

ÚDAJE POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM	
Miesto odberu vzorky:	Delňa - pri móle
Názov a adresa zákazníka:	RÚVZ Prešov, oddelenie HŽP

Dátum prevzatia vzorky:	17. 07. 2023		
Dátum začiatku skúšok:	17. 07. 2023	Dátum ukončenia skúšok:	20. 07. 2023

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A BIOLOGICKÝCH SKÚŠOK								
Č.	Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	U (%) k = 2	Skušobná metóda	A/N	Limit **	
1.	Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	-	SM-5.2.01	K	A	1 000
2.	Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	33	25	STN EN ISO 7899-2	K	A	400
3.	Cyanobaktérie	bunky / ml	0	-	STN 75 7715	M	N	100 000
4.	Chlorofyl- <i>a</i>	µg / l	2,6	7	STN ISO 10260	S	A	50
Identifikované baktérie :			PREVAHA VO FYTOPLANKTÓNE: Rias					
			Dominantné druhy :					
			Cyanobaktérie : -					
			Riasy:					
			Scenedesmus linearis, Oocystis lacustris, Phacotus lenticularis-, -,					

Miesto výkonu laboratórnych činností je totožné s adresou laboratória. OOFŽP nezodpovedá za odber vzorky a za údaje poskytnuté zákazníkom. Výsledky sa vzťahujú iba na predmet skúšania. Protokol sa bez súhlasu laboratória môže reprodukovat len ako celok.

Vysvetlivky:

A	-	akreditovaná skúška	N	-	neakreditovaná skúška	U	-	rozšírená neistota
K	-	kultivačná metóda	M	-	mikroskopická metóda	*	-	číslo vzorky v centrálnom protokole
S	-	spektrofotometricky	**	-	limitné hodnoty (podľa NV SR č.308/2012 Z.z.) sú uvedené v rovnakých jednotkách ako výsledky skúšok			

Protokol vypracoval : *Mgr. Lucová*
Dátum vypracovania: 20. 07. 2023



Za správnosť zodpovedá: Ing. Martina Janečková
vedúca OMŽP

Protokol schválil: Ing. Jana Dolinská
vedúca OOFŽP

Koniec protokolu