

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených N.

Číslo protokolu OMŽP: 258

**Protokol o skúškach vody  
z prírodného kúpaliska č. 5581 \* / 2023**

**ÚDAJE POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM**

Miesto odberu vzorky:	Prešov - Prírodné kúpalisko Delňa - rekreačná nádrž pri Mole
Názov a adresa zákazníka:	RÚVZ Prešov, oddelenie HŽP

Dátum prevzatia vzorky:	28.06.2023		
Dátum začiatku skúšok:	28.06.2023	Dátum ukončenia skúšok:	04.07.2023

**VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A BIOLOGICKÝCH SKÚŠOK**


Č.	Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	U (%) k = 2	Skušobná metóda	A/N	Limit **	
1.	Escherichia coli	KTJ/100 ml	2	27	SM-5.2.01	K A	1 000	
2.	Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	7	25	STN EN ISO 7899-2	K A	400	
3.	Cyanobaktérie	bunky / ml	0	-	STN 75 7715	M N	100 000	
4.	Chlorofyl-a	µg / l	4,5	7	STN ISO 10260	S A	50	
Identifikované baktérie :			PREVAHA VO FYTOPLANKTÓNE: Rias					
			Dominantné druhy :					
			Cyanobaktérie :					
			-					
			Riasy:					
			Phacotus lenticularis, Desmodesmus sp.-,					

Miesto výkonu laboratórnych činností je totožné s adresou laboratória. OOFŽP nezodpovedá za odber vzorky a za údaje poskytnuté zákazníkom. Výsledky sa vzťahujú iba na predmet skúšania. Protokol sa bez súhlasu laboratória môže reprodukovať len ako celok.

Vysvetlivky:

A	-	akreditovaná skúška	N	-	neakreditovaná skúška	U	-	rozšírená neistota
K	-	kultivačná metóda	M	-	mikroskopická metóda	*	-	číslo vzorky v centrálnom protokole
S	-	spektrofotometricky	**	-	limitné hodnoty (podľa NV SR č.308/2012 Z.z.) sú uvedené v rovnakých jednotkách ako výsledky skúšok			

Protokol vypracoval : *Sabolíková*  
Dátum vypracovania: 04.07.2023



Za správnosť zodpovedá: Ing. Martina Janečková  
vedúca OMŽP

Protokol schválil: Ing. Jana Dolinská  
vedúca OOFŽP

\*\*\*Koniec protokolu\*\*\*