

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených N.

Číslo protokolu OMŽP: 384

**Protokol o skúškach vody  
z prírodného kúpaliska č. 6415 \*/ 2023**

**ÚDAJE POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM**

Miesto odberu vzorky:	Prešov, ul. Jelšova, Prír. kúpalisko Delňa - rekreačná nádrž, pri móle
Názov a adresa zákazníka:	RÚVZ Prešov, oddelenie HŽP

Dátum prevzatia vzorky:	31.07.2023	Dátum ukončenia skúšok:	03.08.2023
Dátum začiatku skúšok:	31.07.2023		

**VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A BIOLOGICKÝCH SKÚŠOK**


Č.	Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	U (%) k = 2	Skušobná metóda	A/N	Limit **	
1.	Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	-	SM-5.2.01	K A	1 000	
2.	Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	14	25	STN EN ISO 7899-2	K A	400	
3.	Cyanobaktérie	bunky / ml	0	-	STN 75 7715	M N	100 000	
4.	Chlorofyl- <i>a</i>	µg / l	5,1	7	STN ISO 10260	S A	50	
Identifikované baktérie :			PREVAHA VO FYTOPLANKTÓNE: Rias					
. . .			Dominantné druhy :					
			Cyanobaktérie : -					
			Riasy:					
			Phacotus lenticularis, Desmodesmus sp.-, -,					

Miesto výkonu laboratórnych činností je totožné s adresou laboratória. OOFŽP nezodpovedá za odber vzorky a za údaje poskytnuté zákazníkom. Výsledky sa vzťahujú iba na predmet skúšania. Protokol sa bez súhlasu laboratória môže reprodukovat len ako celok.

Vysvetlivky:

A	-	akreditovaná skúška	N	-	neakreditovaná skúška	U	-	rozšírená neistota
K	-	kultivačná metóda	M	-	mikroskopická metóda	*	-	číslo vzorky v centrálnom protokole
S	-	spektrofotometricky	**	-	limitné hodnoty (podľa NV SR č.308/2012 Z.z.) sú uvedené v rovnakých jednotkách ako výsledky skúšok			

Protokol vypracoval : *Saboliková*  
Dátum vypracovania: 03.08.2023



Za správnosť zodpovedá: Ing. Martina Janečková  
vedúca OMŽP

Protokol schválil: Ing. Jana Dolinská  
vedúca OOFŽP

\*\*\*Koniec protokolu\*\*\*